

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области
г. Томск, пр. Мира д. 26, тел. 8 (3822) 43-32-70, 43-32-44

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Томск, пр. Кирова д. 18 А, тел. 8 (3822) 43-32-70, 43-32-44

Отдел надзорной деятельности Верхнекетского района
Томская область, р.п. Белый яр, ул. Совхозная д. 1а, тел 2-36-69

Предписание № 6/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Степановская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области в лице директора Лавриловой

Любовь Валерьевны

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Верхнекетского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области Буркаева Валерия Анатольевича № 6 от 29 января 2015 года, ст. 6. 6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 11, 13 февраля 2015 г. начальником ОНД Верхнекетского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области Буркаевым Валерием Анатольевичем, проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Степановская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, Аптечный пер., д. 5, ул. Гагарина, 3.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | На объекте защиты (школа) автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), не соответствует нормам, устанавливающим требования пожарной безопасности (передача сигнала о срабатывании сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия человека); 3 | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) ч.7, ст. 83. № 123-Ф | 01.08.2015 | |
| 2. | Документы, подтверждающие наличие требуемой и исправной молниезащиты здания отсутствуют | инструкция до устройств сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003 | 01.08.2015 | |
| 3. | Части здания различной функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими | СНиП 21-01-97* п. 7.4; п.5.1.10 СП 4.13130.2009 | 01.04.2015 | |

| | | | |
|----|--|---|------------|
| | вопожарными преградами (ул. Гагарина, 3. помещение мастерской с детским садом) | | |
| 4. | В помещении мастерской по ул. Горького, 3, установлена дверь с не нормируемым пределом огнестойкости (дверь из сгораемых материалов) не сертифицированная; | СНиП 21-01-97* п. 7.4 ч.3 ст.87, ст. 146 табл. 23, 24 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; п.5.1.10 СП 4.13130.2009. | 01.08.2015 |
| 5. | на искусственном пожарном водоеме не созданы условия для забора воды пожарной техникой (не очищен от снега подъезд)) | п. 80 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» (№ 69-ФЗ от 21.12.1994г. | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД Верхнекетского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области

13 февраля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:



В.А.Буркаев

« 13 » 02 2015 г.

[Handwritten signature]