

Дата 05.12.2022 ПМ № 70220061000204381764



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий*

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнекетскому району
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Совхозная, 1А, тел. 8 (38258) 2-36-69,
e-mail: ond_verhneket@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от 12 декабря 2022 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления)

Лист профилактической беседы

1. Профилактический визит проведен:

Тарасовым Максимом Николаевичем – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнекетскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (Главным государственным инспектором Верхнекетского района Томской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита)

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Степановская средняя образовательная школа" Верхнекетского района Томской области, ИНН 7004002033, 636516, Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 5.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен профилактический визит).

3. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):
636516, Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 5. (здание школы)

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведен профилактический визит)

4. Дата профилактического визита: 12.12.2022г.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

5. Информация, доведенная до контролируемого лица при проведении профилактического визита:

Информация, доведенная до контролируемого лица в ходе профилактического визита:

В целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий, сообщаю о необходимости соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения, членов добровольных пожарных формирований.

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения, расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

При оформлении елки запрещается:

- использовать для украшения целлULOидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

(указываются обязательные требования пожарной безопасности)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнекетскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (главный государственный инспектор Верхнекетского района Томской области по пожарному надзору) Тарасов Максим Николаевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, проводившего профилактический визит)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей

*Ознакомлена 15.12.2022, 11:45
Тарасова М.В.*

Отметка о направлении в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.